

AVVISO DI CHIARIMENTO

Fornitura in accordo quadro di ricambi per trasportatori ed estrattori di fanghi disidratati Tender_1465 – rfq_2246

Con riferimento all'evento in epigrafe, si forniscono le seguenti indicazioni:

1) Nel file schema di offerta economica è presente l'articolo "9180012 - serie tenute estrattore" il quale non è descritto nel CSA.


L'articolo, che si richiede di quotare, è composto da:

- n.1 V ring VA 500 in NBR
- n.2 Baderna realizzata con fibre aramidiche ad alta resistenza impregnata con PFTE, dimensioni in mm: 532x500x16 (Diametro esterno x diametro interno x spessore)
- n.1 Baderna in filato di PFTE con grafite incorporata, dimensioni in mm: 532x500x16 (Diametro esterno x diametro interno x spessore)
- n.1 Anello in feltro densità 0,28 kg/m³, dimensioni in mm: 594x576x7.5 (Diametro esterno x diametro interno x spessore)

2) Si suggerisce l'utilizzo di reti striate aperte romboidali 30x70mm di spessore minimo 3mm per la posa del rivestimento di basalto fuso di cui agli artt. da AR016548 a AR016554.

Fermo il resto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Refosco



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.DR/dr/mdo/06350/2020
Arzignano 12/03/2020

