



AVVISO DI CHIARIMENTO

Servizi di manutenzione specialistica centrale di cogenerazione

Tender_1674 – rfq_2522

Con riferimento all'evento in epigrafe, si rappresenta che sono pervenuti i seguenti quesiti per i quali si fornisce risposta.

Quesito 1

Vorremmo sapere se presso la centrale di cogenerazione sono disponibili i tools specifici per lo smontaggio dei particolari del motore Bergen K (ad esempio martinetti per serraggi, adattatori per sollevamento testate).

Risposta 1

Nella formulazione dell'offerta si consideri che presso la centrale di cogenerazione non sono disponibili i tools specifici consegnati dal costruttore contestualmente all'installazione dei motori nel 1993. Per quanto specifici a ciascuna tipologia di motore installato, l'approvvigionamento dei suddetti strumenti speciali deve essere considerato onere della struttura organizzativa dell'appaltatore.

Fermo il resto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Refosco



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.DR/ls/mdo/11067/2020
Arzignano 26/05/2020

