



Prot. OUT202300000435 del 17/01/2023 18:39:59

Firmato Digitalmente da Stevan Giovanni

AVVISO DI CHIARIMENTO

Lavori di realizzazione del nuovo serbatoio e potenziamento impianti centro idrico Canove ad Arzignano (VI).

Tender 3570 – RDO_rfq 4778

Con riferimento all'evento in epigrafe riceviamo il seguente quesito per il quale si fornisce risposta:

Quesito 1

Con riferimento a quanto previsto all'elemento 3 del disciplinare di gara, in ordine ai rendimenti minimi richiesti per ogni pompa centrifuga, Vi chiediamo cortesemente di precisare se fanno riferimento al punto di lavoro o al punto di massimo rendimento della curva di prestazione.

Risposta 1

Si conferma che i rendimenti minimi richiesti fanno riferimento al punto di lavoro nominale dichiarato nel progetto esecutivo e all'art. 7 del disciplinare di gara nella colonna "Funzionamento Nominale" della tabella esplicativa dell'elemento 3 "Rendimento elettropompe centrifughe".

Fermo il resto.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Stevan

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)