

ANALISI CASSETTA DELL'ACQUA  
VIA MONTECCHIO - TEZZE ARZIGNANO

Prelievo eseguito all'erogatore in data 28/01/2026

| Parametro                         | Esito | Valori riscontrati* | Limite | Unità di misura | Rif.to Normativo |
|-----------------------------------|-------|---------------------|--------|-----------------|------------------|
| Somma di PFAS                     | 😊     | ZERO                | 0,10   | µg/l            | D.Lgs. 18/23     |
| PFOS lineare e isomeri ramificati | 😊     | ZERO                | 30     | ng/l            | DGRV 1590/17     |
| Somma PFOA+PFOS                   | 😊     | ZERO                | 90     | ng/l            | DGRV 1590/17     |

| Parametro                | Esito | Valori riscontrati | Limite | Unità di misura | Rif.to Normativo |
|--------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|------------------|
| Batteri coliformi a 37°C | 😊     | ZERO               | 0      | n° /100 ml      | D.Lgs. 18/23     |
| Escherichia coli         | 😊     | ZERO               | 0      | n° /100 ml      | D.Lgs. 18/23     |
| Enterococchi             | 😊     | ZERO               | 0      | n° /100 ml      | D.Lgs. 18/23     |



Acque del Chiampo  
Società Benefit



CITTÀ DI  
ARZIGNANO

Laboratorio Analisi di Acque del Chiampo  
ACCREDIA Certificato Qualità ISO 9001 - UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Somma di PFAS pari a "ZERO":  
valore al di sotto del limite di quantificazione (L.O.Q.)  
di 0,01 µg/L pari a 0,00000001 g/L.  
PFOS e somma di PFOA+PFOS pari a "ZERO":  
valore al di sotto del limite di quantificazione (L.O.Q.)  
di 5 ng/L pari a 0,000000005 g/L.

|                                                     |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LEGENDA ESITO                                       | SOTTO AL LIMITE | SOPRA AL LIMITE |
| Confronto con i limiti previsti dalle leggi vigenti | 😊               | 😞               |

\* Nel caso in cui le analisi riscontrassero valori di Somma di PFAS, PFOS e somma PFOA+PFOS superiori allo "ZERO", Acque del Chiampo provvede entro 5 giorni alla sostituzione dei filtri a carboni attivi.

| ANALISI GENERALE ACQUEDOTTO                                                                         |       |                         |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|
| Prelievo eseguito presso Uscita Pozzi Canove *<br>Periodo di Riferimento: Settembre - Dicembre 2025 |       |                         |              |                 |
| Parametri (D.lgs. 23/02/23, n.18)                                                                   | Esito | Valori medi riscontrati | Limite       | Unità di misura |
| Torbidità                                                                                           | 😊     | 0,1                     | -            | NTU             |
| PH                                                                                                  | 😊     | 7,8                     | da 6,5 a 9,5 | unità pH        |
| Conducibilità elettrica a 20°C                                                                      | 😊     | 440                     | 2500         | µS/cm           |
| Carbonio organico totale                                                                            | 😊     | <0,5                    | -            | mg/l            |
| Alcalinità                                                                                          | 😊     | 235                     | -            | mg/l            |
| Azoto ammoniacale                                                                                   | 😊     | <0,05                   | 0,5          | mg/l            |
| Azoto nitrico                                                                                       | 😊     | 10                      | 50           | mg/l            |
| Azoto nitroso                                                                                       | 😊     | <0,01                   | 0,5          | mg/l            |
| Cloruri                                                                                             | 😊     | 5                       | 250          | mg/l            |
| Solfati                                                                                             | 😊     | 40                      | 250          | mg/l            |
| Sodio                                                                                               | 😊     | 6,7                     | 200          | mg/l            |
| Potassio                                                                                            | 😊     | 1,1                     | -            | mg/l            |
| Calcio                                                                                              | 😊     | 70                      | -            | mg/l            |
| Magnesio                                                                                            | 😊     | 22                      | -            | mg/l            |
| Residuo fisso a 180°C                                                                               | 😊     | 285                     | -            | mg/l            |
| Cloro residuo libero                                                                                | 😊     | 0,17                    | -            | mg/l            |
| Batteri coliformi a 37°C <sup>Δ</sup>                                                               | 😊     | 0                       | 0            | n° /100 ml      |
| Escherichia coli <sup>Δ</sup>                                                                       | 😊     | 0                       | 0            | n° /100 ml      |
| Enterococchi <sup>Δ</sup>                                                                           | 😊     | 0                       | 0            | n° /100 ml      |

\* Per le analisi complete, vedi sito [www.acquedelchiampospa.it](http://www.acquedelchiampospa.it), sezione "Qualità dell'Acqua".

Δ Per i parametri microbiologici si riporta il valore rilevato nell'ultimo campione effettuato.