

ANALISI CASETTA DELL'ACQUA VIA DEI SALICI - COSTO ARZIGNANO

Prelievo eseguito all'erogatore in data 22/07/2026

Parametro	Esito	Valori riscontrati *	Limite	Unità di misura	Rif.to Normativo
Somma di PFAS		ZERO	0,10	µg/l	D.Lgs. 18/23
PFOS lineare e isomeri ramificati		ZERO	30	ng/l	DGRV 1590/17
Somma PFOA+PFOS		ZERO	90	ng/l	DGRV 1590/17

Parametro	Esito	Valori riscontrati	Limite	Unità di misura	Rif.to Normativo
Batteri coliformi a 37°C		ZERO	0	n° /100 ml	D.Lgs. 18/23
Escherichia coli		ZERO	0	n° /100 ml	D.Lgs. 18/23
Enterococchi		ZERO	0	n° /100 ml	D.Lgs. 18/23

 **Acque del Chiampo**
Società Benefit



Laboratorio Analisi di Acque del Chiampo
ACCREDIA Certificato Qualità ISO 9001 - UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Somma di PFAS pari a "ZERO":
valore al di sotto del limite di quantificazione (L.O.Q.)
di 0,01 µg/L pari a 0,00000001 g/L.
PFOS e somma di PFOA+PFOS pari a "ZERO":
valore al di sotto del limite di quantificazione (L.O.Q.)
di 5 ng/L pari a 0,000000005 g/L.

LEGENDA ESITO

Confronto con i limiti
previsti dalle leggi
vigenti

SOTTO AL LIMITE



SOPRA AL LIMITE



* Nel caso in cui le analisi riscontrassero valori di Somma di PFAS, PFOS e somma PFOA+PFOS superiori allo "ZERO", Acque del Chiampo provvede entro 5 giorni alla sostituzione dei filtri a carboni attivi.

ANALISI GENERALE ACQUEDOTTO

Prelievo eseguito presso Uscita Pozzi Canove *
Periodo di Riferimento: Gennaio - Aprile 2026

Parametri (D.lgs. 23/02/23, n.18)	Esito	Valori medi riscontrati	Limite	Unità di misura
Torbidità		0,1	-	NTU
PH		7,6	da 6,5 a 9,5	unità pH
Conducibilità elettrica a 20°C		450	2500	µS/cm
Carbonio organico totale		<0,5	-	mg/l
Alcalinità		210	-	mg/l
Azoto ammoniacale		<0,05	0,5	mg/l
Azoto nitrico		10	50	mg/l
Azoto nitroso		<0,01	0,5	mg/l
Cloruri		5	250	mg/l
Solfati		41	250	mg/l
Sodio		6,7	200	mg/l
Potassio		1	-	mg/l
Calcio		67	-	mg/l
Magnesio		21	-	mg/l
Residuo fisso a 180°C		285	-	mg/l
Cloro residuo libero		0,13	-	mg/l
Batteri coliformi a 37°C ^Δ		0	0	n° /100 ml
Escherichia coli ^Δ		0	0	n° /100 ml
Enterococchi ^Δ		0	0	n° /100 ml

* Per le analisi complete, vedi sito www.acquedelchiampospa.it, sezione "Qualità dell'Acqua".

Δ Per i parametri microbiologici si riporta il valore rilevato nell'ultimo campione effettuato.